



اسم المحطة: مركز تنمية حوض اعالي الفرات – جامعة الانبار (الرمادي)

كمية الطاقة الكهربائية المتاحة (الطاقة الشمسية)

- كمية الطاقة الكهربائية المتاحة من الطاقة الشمسية لشهر مايس للعام 2024



- كمية الطاقة الكهربائية المتاحة وعلاقتها بالاشعاع الشمسي لشهر مايس للعام 2024



- اعلى معدل للطاقة المتاحة (6975 W) سجلت يوم 28 مايس عند شدة اشعاع (1278 W/m²).
- اقل معدل للطاقة المتاحة (4519 W)، سجلت يوم 26 مايس، عند شدة اشعاع (828 W/m²).

- المعدلات قريبة من المسجلة في شهر نيسان
- بعض التذبذب في شدة الاشعاع الشمسي من يوم لآخر لكنه اقل مقارنة مع شهر نيسان الماضي

ملاحظات عامة:

- الطاقة المتاحة هي معدل الطاقة المتوفرة على اساس شدة الاشعاع الشمسي ومساحة الخلية وكفاءتها.
- القيم اعلاه للطاقة المتاحة محسوبة لمنظومة الطاقة الشمسية في مختبرات مركز تنمية حوض اعالي الفرات (ابعاد اللوح الشمسي هي 2,28*1.14m وعدد الألواح 10 وكفاءة 21%)
- القيم المسجلة في هذا الشهر هي اعلى من القيم المسجلة في شهر نيسان الماضي
- هذه الاحصائية والبيانات بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة المتجددة في جامعة الانبار (م.م. عادل حسن محمود و م. زين العابدين حسين عبيد)

مع تحيات قسم التخطيط وقواعد البيانات / مركز تنمية حوض اعالي الفرات

الإشراف العام

د. احمد سعود محمد

مسؤول المحطة

د. اثير سليم المولى